

Fiche de contrôle annuel pour échelle crinoline et acrotère

Date de la vérification : _____ Nom du vérificateur : _____

Nom du site : _____

Code Postal : _____



⚠ Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité ⚠

Ordre de contrôle		Conformité		
		oui	non	na*
1	Contrôle visuel de l'état général, de la non présence de pattes et/ou de consoles de fixation abimés ou descellés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Contrôle visuel de l'état général, de la non présence de semelles de fixation au sol abimées ou descellées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Contrôle visuel de l'état général, de la non présence de paliers de repos et/ou d'acrotères abimés ou descellés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Contrôle visuel de l'état général, de la non présence de nipples de liaison entre échelles abimées ou absentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Contrôle visuel de l'état général, de la non présence de profils abimés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Contrôle visuel de l'état général, de la non présence de garde-corps abimés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Contrôle visuel de l'état général, de la non présence de corrosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Vérifier que toutes les vis sont présentes et correctement serrées (couple de serrage = 10Nm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Vérifier la distance entre crinolines, sortie de face, changement de volée et sortie latérale (300mm Maxi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Vérifier la distance entre pattes de fixation, consoles de fixation et semelles de fixation (3m Maxi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Vérifier le bon fonctionnement du portillon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Seulement si l'option n'a pas initialement été choisi

Conclusion :
 produit apte produit à réformer produit à réparer

date prochaine vérification : _____

